

Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE

- ❖ A medida incluiu a instalação de 28 variadores de velocidade em Unidades de Tratamento de Ar, com integração no sistema de Gestão Técnica Centralizada do edifício (unidade de Lamego).

Modelo Financiamento: Investimento Próprio

Investimento	29 300 €
Redução Consumo de Energia	66 250 kWh/ano
Redução Custos Energéticos	7 230 €/ano
Redução emissões CO ₂	17,9 ton CO ₂ /ano
Economia Energética	2 %
Período de Retorno Simples	4,1 anos

